

Предупреждение

- Т.к. насос управляется ведущим модулем, запрещается запускать насос через модуль при очистке системы.
- Не включать модуль, если слита вся вода из водяного контура.
- Установите правильно реле протока: может быть нехватка воды.
- Во время тестового запуска не перезапускайте модуль вручную в течении 4 минут после остановки.
- При частом использовании модуля, не выключайте электропитание при остановке чиллера, в противном случае картер компрессора не подогревается, что может привести к выходу компрессора из строя при запуске.
- После длительного простоя без электропитания, запустите установку на 12 часов перед следующим запуском для прогрева картера компрессора.

РЕКОМЕНДОВАННЫЕ КОМПОНЕНТЫ ДЛЯ СБОРКИ ГИДРОМОДУЛЯ

Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозн. документа, опросного листа	Код об-ния, изд-я, мат-ла	Завод-изготовитель	Ед. изм.	Кол-во
30 кВт					
Клапан балансирующий	STV BP-BP 1 1/2"	3250501	MMA	шт	1
Клапан предохранительный	SVW 10 1/2"	0216110	WATTS Industries	шт	1
Кран манометра 3-ходовой	RM 15-MM	0335015	WATTS Industries	шт	2
Реле протока	FF84	wexon	Fantini Cosmi	шт	1
Манометр	TM-510T.00 (0-1.0MPa)G1/2" 150C 1.6	-	Росма	шт	2
Фильтр	ФМФ-40	-	ВОДОПРИБОР	шт	1
Бак расширительный	12 N 3 бар	7203300	REFLEX	шт	1
Насос циркуляционный (H=22м)	IPL 40/130-2,2/2	2022622	WILO	шт	1
Пробка для слива	оцинкованная НР 1"	290Z-025	SANHA	шт	1
Воздухоотводчик автоматический с клапаном	1/2"	R991Y003	GIACOMINI	шт	1
Кран шаровый полнопроходной	PN35 BP 1/2"	R850X023	GIACOMINI	шт	1

65 кВт

Клапан балансирующий	STV BP-BP 2"	3250601	MMA	шт	1
Клапан предохранительный	SVW 10 1/2"	0216110	WATTS Industries	шт	1
Кран манометра 3-ходовой	RM 15-MM	0335015	WATTS Industries	шт	2
Реле протока	FF84	wexon	Fantini Cosmi	шт	1
Манометр	TM-510T.00 (0-1.0MPa)G1/2" 150C 1.6	-	Росма	шт	2
Фильтр	ФМФ-50	-	ВОДОПРИБОР	шт	1
Бак расширительный	12 N 3 бар	7203300	REFLEX	шт	1
Насос циркуляционный(H=22м)	IPL 40/130-2,2/2	2022622	WILO	шт	1
Пробка для слива	оцинкованная НР 1"	290Z-025	SANHA	шт	1
Воздухоотводчик автоматический с клапаном	1/2"	R991Y003	GIACOMINI	шт	1
Кран шаровый полнопроходной	PN35 BP 1/2"	R850X023	GIACOMINI	шт	1

90 кВт					
Клапан балансировочный фланцевый	STV Ду 65	2250702	MMA	шт	1
Клапан предохранительный	SVW 10 1/2"	0216110	WATTS Industries	шт	1
Кран манометра 3-ходовой	RM 15-MM	0335015	WATTS Industries	шт	2
Реле протока	FF84	wexon	Fantini Cosmi	шт	1
Манометр	TM-510T.00 (0-1.0MPa)G1/2" 150C 1.6	-	Росма	шт	2
Фильтр	ФМФ-65	-	ВОДОПРИБОР	шт	1
Бак расширительный	35 N 3 бар	7208400	REFLEX	шт	1
Насос циркуляционный(Н=21.5м)	IPL 40/130-2,2/2		WILO	шт	1
Пробка для слива	оцинкованная НР 1"	290Z-025	SANHA	шт	1
Воздухоотводчик автоматический с клапаном	1/2"	R99IY003	GIACOMINI	шт	1
Кран шаровый полнопроходной	PN35 BP 1/2"	R850X023	GIACOMINI	шт	1

120,150,180/130 кВт

Клапан балансировочный фланцевый	STV Ду80	2250802	MMA	шт	1
Клапан предохранительный	SVW 10 1/2"	0216110	WATTS Industries	шт	1
Кран манометра 3-ходовой	RM 15-MM	0335015	WATTS Industries	шт	2
Реле протока	FF84	wexon	Fantini Cosmi	шт	1
Манометр	TM-510T.00 (0-1.0MPa)G1/2" 150C 1.6	-	Росма	шт	2
Фильтр	ФМФ-80	-	ВОДОПРИБОР	шт	1
Бак расширительный	35 N 3 бар	7208400	REFLEX	шт	1
Насос циркуляционный (Н=22-26м)	IPL 40/150-3/2	2046708	WILO	шт	1
Пробка для слива	оцинкованная НР 1"	290Z-025	SANHA	шт	1
Воздухоотводчик автоматический с клапаном	1/2"	R99IY003	GIACOMINI	шт	1
Кран шаровый полнопроходной	PN35 BP 1/2"	R850X023	GIACOMINI	шт	1

210-240-270/195-260/185 кВт					
Клапан балансировочный фланцевый	STV Ду100	2250902	MMA	шт	1
Клапан предохранительный	SVW 10 1/2"	0216110	WATTS Industries	шт	1
Кран манометра 3-ходовой	RM 15-MM	0335015	WATTS Industries	шт	2
Реле протока	FF84	wexon	Fantini Cosmi	шт	1
Манометр	TM-510T.00 (0-1.0MPa)G1/2" 150C 1.6	-	Росма	шт	2
Фильтр	ФМФ-100	-	ВОДОПРИБОР	шт	1
Бак расширительный	50 N 6 бар	7209300	REFLEX	шт	1
Насос циркуляционный (H=21.5-24м)	IPL 50/155-4/2	2051978	WILO	шт	1
Пробка для слива	оцинкованная НР 1"	290Z-025	SANHA	шт	1
Воздухоотводчик автоматический с клапаном	1/2"	R99IY003	GIACOMINI	шт	1
Кран шаровый полнопроходной	PN35 BP 1/2"	R850X023	GIACOMINI	шт	1

300-480/325.390.455/400 кВт

Клапан балансировочный фланцевый	STV Ду125	2251002	MMA	шт	1
Клапан предохранительный	SVW 10 1/2"	0216110	WATTS Industries	шт	1
Кран манометра 3-ходовой	RM 15-MM	0335015	WATTS Industries	шт	2
Реле протока	FF84	wexon	Fantini Cosmi	шт	1
Манометр	TM-510T.00 (0-1.0MPa)G1/2" 150C 1.6	-	Росма	шт	2
Фильтр	ФМФ-125	-	ВОДОПРИБОР	шт	1
Бак расширительный	50 N 6 бар	7209300	REFLEX	шт	1
Насос циркуляционный (H=23-26м)	IPL 65/155-7.5/2	2051975	WILO	шт	1
Пробка для слива	оцинкованная НР 1"	290Z-025	SANHA	шт	1
Воздухоотводчик автоматический с клапаном	1/2"	R99IY003	GIACOMINI	шт	1
Кран шаровый полнопроходной	PN35 BP 1/2"	R850X023	GIACOMINI	шт	1

520/600.800 кВт

Клапан балансировочный фланцевый	STV Ду150	2251102	MMA	шт	1
Клапан предохранительный	SVW 10 1/2"	0216110	WATTS Industries	шт	1
Кран манометра 3-ходовой	RM 15-MM	0335015	WATTS Industries	шт	2
Реле протока	FF84	wexon	Fantini Cosmi	шт	1
Манометр	TM-510T.00 (0-1.0MPa)G1/2" 150C 1.6	-	Росма	шт	2
Фильтр	ФМФ-150	-	ВОДОПРИБОР	шт	1
Бак расширительный	80 N 6 бар	7210200	REFLEX	шт	1
Насос циркуляционный(н=22м)	IL100/150-15/2	2026551	WILO	шт	1
Пробка для слива	оцинкованная НР 1"	290Z-025	SANHA	шт	1
Воздухоотводчик автоматический с клапаном	1/2"	R99IY003	GIACOMINI	шт	1
Кран шаровый полнопроходной	PN35 BP 1/2"	R850X023	GIACOMINI	шт	1

1000-1600 кВт

Клапан балансировочный фланцевый	STVC Ду200	2251202	MMA	шт	1
Клапан предохранительный	SVW 10 1/2"	0216110	WATTS Industries	шт	1
Кран манометра 3-ходовой	RM 15-MM	0335015	WATTS Industries	шт	2
Реле протока	FF84	wexon	Fantini Cosmi	шт	1
Манометр	TM-510T.00 (0-1.0MPa)G1/2" 150C 1.6	-	Росма	шт	2
Фильтр	ФМФ-200	-	ВОДОПРИБОР	шт	1
Бак расширительный	100 N 6 бар	7216300	REFLEX	шт	1
Пробка для слива	оцинкованная НР 1"	290Z-025	SANHA	шт	1
Воздухоотводчик автоматический с клапаном	1/2"	R99IY003	GIACOMINI	шт	1
Кран шаровый полнопроходной	PN35 BP 1/2"	R850X023	GIACOMINI	шт	1